



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 0.1 HOL . KLATKA SCHODOWA | 27,03 m ² |
| 0.2 TOAleta DLA NIEPEŁNOSP. | 4,62 m ² |
| 0.3 SALA DLA MAX. 10 OSÓB | 38,46 m ² |
| 0.4 ZAPLECZE KUCHENNE | 8,21 m ² |
| 0.5 PRZEDSIONEK | 2,90 m ² |
| 0.6 POM. POMOCNICZE | 1,50 m ² |
| RAZEM | 82,72 m ² |

Oznaczenia opraw

- A - oprawa nastopowa LED 39W 4700lm IP20
- B - oprawa nastopowa LED 26W 3200lm IP20
- C - oprawa nastopowa LED 36W 4300lm IP20
- D - oprawa nastopowa LED 59W 6700lm IP20
- F - oprawa plafoniera LED 10W IP44

Oznaczenia dla awaryjnego ośw. ewakuacyjnego

- Oprawa doświetlająca LED, IP43, nasufitowa z autotestem
- Oprawa doświetlająca LED, IP 43, naścienna, zewnętrzna z termost., -20°C do +50°C z autotestem

Ozanczenia

- Linia zbiorcza
- Tablica bezpiecznikowa TG
- Tablica wyłącznika ppoż.
- Przycisk wyłącznika ppoż.
- Gniazdo wtyczkowe podwójne
- Wyłącznik 1-biegunowy
- Wyłącznik 2-biegunowy
- Wyłącznik schodowy
- Wyłącznik krzyżowy
- Oprawa LED

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| PROJEKT | ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7 | INWESTOR | Gmina Miejska Żory 44-240 Żory, Al.Wojska Polskiego 25 |
| TEMAT | Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania Instalacje elektryczne wewnętrzne | ADRES INWESTYCJI | 44-240 Żory, ul.Wodzisławska 300 |
| NAZWA RYSUNKU | Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru | DATA | 06.2017 |
| | | SKALA | 1:100 |
| | | NR RYS. | 3 |
| proj. | mgr inż. Andrzej BERNAT (upr.250/90 Kt) | | |
| wyk. | Dariusz KNAPCZYK | | |
| spr. | inż. Tadeusz JAŚKIEWICZ (upr.79/77/Op.) | | |