



LEGENDA OZNACZEŃ:

- Ø125 150 m³/h Wentylacja mechaniczna wywiewna
- Wentylator kanałowy dwubiegowy o wydajności 125m³/h
- Anemostat / kratka wywiewna
- Wentylator sufitowy wywiewny dwubiegowy
- Kratka transferowa drzwiowa min. 220cm2
- Nawietrzak okienny podciśnieniowy 30m³/h

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	INWESTOR	Gmina Miejska Żory Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
TEMAT	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania	ADRES INWESTYCJI	ul. Wodzisławska 300 44-240 Żory
NAZWA RYSUNKU	Instalacje wentylacji - rzut parteru	DATA	06.2017
		SKALA	1:75
		NR RYS.	IS-3
proj.	inż. Marcin Łuczak upr. SLK/1999/PWOS/07		
wyk.	inż. Marcin Łuczak upr. SLK/1999/PWOS/07		
spr.			