



LEGENDA OZNACZEŃ:

Ø 125

150 m³/h

Wentylacja mechaniczna wywiewna

↻

Wentylator kanałowy dwubiegowy o wydajności 125m³/h

⊗

Anemosat / kratka wywiewna

↻

Wentylator sufitowy wywiewny dwubiegowy

⬆

Kratka transferowa drzwiowa min. 220cm2

⬆

Nawietrzak okienny podciśnieniowy 30m³/h

UWAGI:
NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC
WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z AUTOREM OPRACOWANIA

PROJEKT	ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	INWESTOR	Gmina Miejska Żory Aleja Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
TEMAT	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania	ADRES INWESTYCJI	ul. Wodzisławska 300 44-240 Żory
NAZWA RYSUNKU	Instalacje wentylacji - rzut piętra	DATA	06.2017
		SKALA	1:75
		NR RYS.	IS-4
proj.	inż. Marcin Łuczak upr. SLK/1999/PWOS/07		
wyk.	inż. Marcin Łuczak upr. SLK/1999/PWOS/07		
spr.			