



LEGENDA:

- W1 WPŁĘCE DO ISTN. WODOCIĄGU
- SW PROJ. STUDNIA WODOMIERZOWA

UWAGI:

- Rzędne wjazdów studzienek dostosować do aktualnych rzędnych terenu
- Minimalne przykrycie $h=1,4m$
Wszystkie przewody powyżej min.przykrycia należy ocieplić warstwą zużlu
Przy przykryciu mniejszym niż 1,0m zastosować ocieplenie styropianem.
- Rozpłtrywać łącznie z aktualnym planem zagospodarowania



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY URZĄDZENIA OTWARTEJ WIELOFUNKCYJNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNEJ NA OS.KORFANTEGO W ŻORACH
FAZA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA
DATA 2016/10
INWESTOR Urząd Miasta Żory 44-240 Żory, Al. Wojska Polskiego 25
NUMER PROJEKTU 707
ADRES 44-240 Żory, osiedle Korfanteego, działka nr 2483/77
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Wojciech Ciepiński Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr ewid. 450/02
OPRACOWAŁ: mgr inż. Katarzyna Papiołek-Bożdek
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Janusz Piechowicz Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej Nr ewid. 444/02
PROFIL. PODŁUŻNY PRZYLĄCZA WODY
SKALA 1 : 100/100
WK - 02